

Anteckningar från möte med Avesta Vatten och Avlopp AB

Onsdag, 14 juni, träffades Roland + Toni och representanter för Avesta Vatten, chefen Kjell Larsson + en av servicemännen (= med den person som installerat mätaren) vid brunnen i Lycka med anledning av Kolarbo Vattens krav om ersättning.

Vid mötet som hölls i en positiv anda men som dessvärre inte utmynnade i positivt gehör för våra krav framkom emellertid mycket intressant information.

- AV medger att installationer av mätare ibland görs utan information till "brukare". Vid installation till privatpersoner lämnas AV ut ett A4-dokument innehållande regler och föreskrifter. AV har ingen liknade för Föreningar typ Kolarbo – AV skall ta upp detta som ett förslag. Dokumentet som ges till privatpersoner skall skickas meddelst mail till Toni.
- Det åligger alltid "brukare" att se till att installation kan göras på ett riktigt sätt, dvs om AV vid installationen av mätaren påpekat "felaktigheten" med höjdskillnaden hade Kolarbo redan vid denna installation fått en kostnad
- Inga andra än AV får installera mätare, här har ett fel begåtts då Grytnäs Gräv lagat denna läcka, AV kontaktar Grytnäs Gräv
- Det åligger "brukare" att se till att vattnet i ledningarna från mätare alltid är tjänligt enligt de bestämmelser som gäller, ex Livsmedelverkets föreskrifter, om Kolarbo hade haft en daglig förbrukning överstigande 10 kbm hade Kolarbo varit skyldiga att göra ett vattenprov varje år (ca kostnad 20.000:-) Vi kan gå in och läsa på Livsmedelsföreskrifter om vatten 2001:30
- Det åligger "brukare" att se till att mätare och avstängningar är korrekta, mätare skall byts inom 10-års perioder, visar oftast fel redan efter 5 år. På fråga om rekommendation av mätare mm får vi namnet på den partner som AV anlitar, Hydrostandard i Borlänge, Jan-Erik, 0243-248500
- AV påstår att ingen på AV har varit medveten om att denna läcka har lagats, AV tillstår att samtal inkommit men efter det har inget skett. På direkt fråga hur ett ärende bara kan "försvinna" medges att AV här har ett problem

Sammanfattningsvis var vi väldigt nära en uppgörelse då vi bla påpekade att Grytnäs Gräv varit ute 2 dagar ist för 1 på grund av denna nivåskillnad mellan rören för anslutning av mätare. Vår slutsats att vi inte kom till en uppgörelse var nog ändock att AV såg att detta kunde bli ett sk prejudikat varför fler föreningar/privatpersoner skulle ansöka om ersättning.

Till sist – tyvärr – men vi försökte.....

Roland / Toni